

Merkblatt für Anschlüsse an Festveranstaltungen.

Netzanschlüsse für Veranstaltungen können mit dem Formular «Kurzfristige provisorische Anschlüsse» (KpA) oder mit einer Installationsanzeige bestellt werden. Die Anschlussmöglichkeiten für den Strombezug sind rechtzeitig bei ewz abzuklären. Das Antragsformular finden Sie unter " Bauanschlüsse/temporäre Anschlüsse" in folgedem Link https://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/netz/zuerich/anschluss_bestellen.secure.html.

Die benötigten Anschlussleistungen der Anlagen sind ewz anzugeben (inkl. Berücksichtigung der Anlaufströme). Bei fehlenden oder falschen Angaben kann eine Anlage unter Umständen nicht angeschlossen werden.

Die Anschlüsse werden ausschliesslich von ewz erstellt und sind generell mit einer Messeinrichtung für die elektrische Energie ausgerüstet. Die Netzanschlüsse und Verteiler von ewz müssen jederzeit frei zugänglich sein.

Der Betrieb von Generatoren im öffentlichen Raum ist bewilligungspflichtig. Bewilligungen werden nur in Ausnahmefällen durch ewz erteilt.

Anschlüsse mit einer Nennstromstärke bis 32 A werden mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung 30mA geschützt. Bei diesen Anschlüssen wird kein Sicherheitsnachweis von Seiten ewz verlangt.

Anschlüsse mit einer Nennstromstärke von mehr als 32 A werden ohne Fehlerstromschutz-einrichtung installiert. Bei diesen Anschlüssen verlangt das Kontrollorgan von ewz einen Sicherheitsnachweis der von einem konzessionierten Unternehmen ausgestellt und unterzeichnet werden muss.

Elektrische Leitungen sind so zu verlegen, dass sie keine Gefahr für Menschen und Sachen darstellen (z. B. Stolperfallen, Beschädigungen an Bäumen) Installationen bzw. Anschlüsse müssen durch eine Elektrofirma mit allgemeiner Installationsbewilligung ausgeführt werden. ewz behält sich vor, vorschriftswidrige Installationen nicht anzuschliessen oder vom Netz zu trennen.

Kontakt.

ewz
Verteilnetze
VSE, Elektro-Installationen
Pfungstweidstrasse 85
8005 Zürich

Telefon +41 58 319 48 92
E-Mail festanschluss@ewz.ch